

《環保、節能產品和設備資助計劃》

熱泵熱水器之評審標準

http://www.fpace.gov.mo/fpace_tc/index.aspx

(11-12-2014生效)



1. 能源效率：

熱泵熱水器之性能係數須不低於以下要求：

熱源型式	性能係數 COP (W/W)	
水源式	4.50	
空氣熱源	普通型 ¹	3.70
	低溫型 ²	3.10

註1：測試時熱源側之乾球溫度為 20°C

註2：測試時熱源側之乾球溫度為 7°C

2. 其他要求：

類別	批給之條件
保溫儲水箱	為熱泵熱水器的組成部份，而儲水量需與安裝之設備的規格相符。
循環水泵	為熱泵熱水器的組成部份。

3. 以下為不獲資助項目：

- 3.1. 熱水管或其配件等
- 3.2. 熱水管保溫物料等
- 3.3. 備用循環水泵或其配件等
- 3.4. 供水水泵或其配件等